

嘉峪关宏晟电热有限责任公司

调速阀组件 B41.5-8.83/ 0.98 63.311.008 采购 技术规格书

甲 方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

乙 方：

目 录

附件一	总则
附件二	制造要求
附件三	系统设施供货范围
附件四	提供资料
附件五	售后服务
附件六	交货时间及地点
附件七	其它

甲方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

乙方：

甲乙双方就调速阀组件 B41.5-8.83/0.98 63.311.008 采购，达成如下技术规格书：

附件一 总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.2 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.3 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.4 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.5 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二 制造要求

1、要求乙方在设备制造前必须到厂进行实际测量，所有数据及设备内部结构必须与现场一致，与现场原使用设备性能相同。

附件三 系统设施供货范围

序号	代号	名称	数量	材料	总质量（kg）	
					单重	总重
1	70196356	调速阀组件 B41.5-8.830.98 63.311.008	2 套	ZG20CrMoV	/	/
总质量：						

一、其调速阀组件附件明细

名称	图号	材质	数量
阀碟 Φ125	63.311.002	30Cr2MoV	2
阀碟套筒	63.311.003	30Cr2MoV	2
预启阀座	63.311.004	Cr11MoV	2
螺环	63.311.006	30Cr2MoV	2
压紧环	63.311.005	30Cr2MoV	2
阀杆套筒	63.311.007	30Cr2MoV	2
蒸汽室盖	63.311.008	ZG20CrMoV	2
汽封套	63.311.009	30Cr2MoV	12
隔离套	63.311.010	30Cr2MoV	4
阀杆	63.311.011	Cr11MoV	2
法兰	63.311.012	30Cr2MoV	2
衬套	63.311.013	15CrMoV	2
特制螺母 M27×2	63.311.014	15CrMoV	2
特制垫圈	63.311.015	15CrMoV	2
夹紧环	63.311.016	25Cr2MoVA	2
罩盖	63.311.017	1Cr13	2
螺栓	63.311.018	25Cr2MoV	16
圆柱销	63.311.019	25Cr2MoV	2
双头螺栓 M20×60	GB898-76	/	24

螺母	GB51-76	/	24
管接头组 Dg40	63.311.1Z	/	4
直通管接头组 Dg20	00.000.10Z	/	2
直通管接头组 Dg32	00.000.15Z	/	2
特制双头螺栓 M42×140	00.011.360	/	24
罩螺帽 M42	00.011.081	/	24

二、技术要求：

- 3.1 调速阀组件需按原加工图纸进行加工，现场可互换使用。
- 3.2 调速阀组件需按要求组装完毕，现场不解体。
- 3.3 保质期：以备件到货后售后服务人员安装使用之日起计算保质期，保质期为三年，期间如发生质量问题，属乙方质量问题，甲方有权索赔，属甲方使用问题，乙方根据情况进行修理，费用甲方负责，设备在运输过程中出现的损坏由乙方承担责任；

附件四 提供资料

- 4.1 甲方在中标后向乙方提以下资料：
- 4.2 乙方在中标后 30 天内将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方：
- 4.2.1 外购件明细表
 - 4.2.2 备件明细表
 - 4.2.3 各部分总图、装配图及零件图
 - 4.2.4 出厂装箱单
 - 4.2.5 产品合格证（包括零部件）
 - 4.2.6 产品说明书；
 - 4.2.7 图纸资料（包括零部件构造和电气接线图，标明各易损部件型号）

4.3 提供出厂最终资料

4.4 邮寄地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区（酒钢厂区内）

甲方邮寄信息：

邮政编码：735100

收件人：嘉峪关宏晟电热有限责任公司 郑重

电子邮箱：zhengzhong@jiugang.com

附件五 售后服务

- 5.1 卖方保证其所供设备及备件应是优质、全新、可靠的，设备选型符合正常、安全操

作及长期使用的要求并应符合技术附件的所有技术规定。

5.2 卖方保证所提供的技术资料使用公制单位，技术资料应完整、清晰、正确的交付以便满足技术规格书设计、制造、安装、无负荷试车、负荷试车、功能考核、操作和维修等的要求。

5.3 在安装、调试、无负荷试车、负荷试车、功能考核过程中发生或发现设备存在损坏，并经双方现场总代表或代理确定损坏的原因。是卖方人员的技术指导错误和/或技术文件或手册有讹误，卖方必须及时修整、修理或补充、更换，并承担由此造成其它损失。

5.4 如果设备的损害是由于买方技术人员没有遵循卖方技术文件及卖方技术人员的正确技术指导（不包括误用、工艺不对，以及使用不合适材料），买方应负责必要的修理和更换，卖方有责任给予协助。

5.5 合同设备的质量保证期为一年，开始时间是设备安装调试完毕、功能考核合格证书的实际签署日期。

附件六 交货时间及地点

6.1 交货时间：合同签订之日起 3 个月内

6.2 交货地点：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

附件七 其它

7.1 本规格书内容经由甲乙双方于____年____月____日____时-____时通过
方式商定。

7.2 本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

7.3 若_____单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

7.4 甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

乙方：

甲方签字盖章：

乙方签字盖章：

电话：

电 话：

年 月 日

年 月 日