

工	技	电	水
艺	术	气	暖
设	备	电	水
备	备	气	暖


开关柜编号
开关柜型号及方案编号
开关柜尺寸
柜内母排型号与原柜保持一致
母线 Ue=6kV Ie=1250A Ik=31.5kA(4s), ich=80kA
一次配置图
回路名称:
工作电流(A):
一次元件型号:
固封真空断路器:
过电压保护器:
电流互感器:
零序电流互感器:
隔离开关:
综合保护装置:
状态显示器
电表表:
测温装置:
二次图号:
电缆规格ZC-YJV-6KV:
电缆编号:

按照原有高压柜顺序编号
XGN-12
1100x1200x2650
与原有高压柜并柜
原疏变压器A
96
规格
1250A/31.5KA
TBP-A/6kV
150/5A 15VA 0.5/5P20
LJK0120 100/5
GN30-12/1250 G
上海申瑞变压器保护(DEP-536)
YDS-101
DTSD3366 0.5
电表安装在业主电表屏上
兰州中联9点测温
D0301-02
3x70
TLBYQA-01



按照原有高压柜顺序编号
XGN-12
1100x1200x2650
与原有高压柜并柜
原疏变压器B
96
规格
1250A/31.5KA
TBP-A/6kV
150/5A 15VA 0.5/5P20
LJK0120 100/5
GN30-12/1250 G
上海申瑞变压器保护(DEP-536)
YDS-101
DTSD3366 0.5
电表安装在业主电表屏上
兰州中联9点测温
D0301-02
3x70
TLBYQB-01



 山东国舜建设集团有限公司 SHANDONG GUOSHUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD				甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼轧厂 中板加热炉烟气超低排放改造分项工程EPC总承包		工程	施工图	设计
批准	卢志阳	设计	张悦	脱硫岛6kV变压器高压柜电气一次原理图				
审核	张永志	比例	1:100					
校核	张悦	日期	2025.06	图号	GS-TL2517S-D0201-02	版号	0	