

A	电压表、电流表 转换开关													
	母 排	相线/零线电流(A)	L11,L12,L13,N 380/220V											
		编号:L11,L12,L13,N												
		380/220V, 额定 3200A/1600A												
	负荷 开关	隔离 开关	型号及规格 额定电流(A) 整定电流(A)											
	会 签	断 路 器	熔 断 器	型号及规格/附件 额定电流(A)										
		接 触 器	型号及规格 附件											
		接 触 器	起 动 器	型号及规格 附件										
	B	互 感 器	控制变 压器	型号及规格										
		热 继 电 器	断 路 器	型号及规格 整定电流(A) 或额定电流(A)										
母 排		PE 母排 额定1600A												
线 路		电缆型号/规格	ZC-YJV-0.6/1kV (3x6)			ZC-YJV-0.6/1kV (5x6)								
		编号	+POS02											
		名称	预矫直机UPS电源#2			备用			铁路信号电源屏电源#2					
用 电 设 备		功率(kW)/电流(A)	6kVA/220V			220V			动态无功补偿+ 滤波装置					
		二次原理图号	00260079DR3002DR014-7			00260079DR3002DR014-7			00260079DR3002DR014-7					
		单元号	252			253			254					
柜号					+2ERPCC04.04			+2ERPCC04.05						
C						部门负责人	主任工程师	主任设计师	CISDI 中冶赛迪			2ER 轧机区动力负荷中心3&4单线系统图		
	审 核					设 计 师			制 图					
D	图号	00260079DR3005DR014-5			A	11/11								
	比例	1:1	材质		质量(kg)									
	序次	更改原因及内容	修 改 人	日 期	审 核 人	日 期								