

1		2		3		4		5		6				
A	仪表	电压表、电流表 转换开关	Ⓐ Ⓐ Ⓐ											
	母排	相线/零线电流(A)	L11,L12,L13,N 380/220V											
		编号:L11,L12,L13,N												
		380/220V, 额定 3200A/1600A												
	负荷开关	型号及规格 额定电流(A) 整定电流(A)	EDT-Q-BOX 电能质量管理系统											
	断路器	型号及规格/附件 额定电流(A)												
	接触器	型号及规格 附件												
	接触器	型号及规格 附件												
	互感器	型号及规格	EDT-LVSVG-R-100 EDT-EAPF-100A 800mmx800mmx2200mm											
	热继电器	型号及规格 整定电流(A) 或额定电流(A)												
母排	PE母排 额定1600A													
线路	电缆型号/规格							ZC-YJV-0.6/1kV (2x6)		电缆见检修电源施工图				
用电设备	编号									1A21AM1				
	名称	动态无功补偿+滤波装置		备用		备用		备用		热矫直机UPS电源#1				
	功率(kW)/电流(A)	100kvar+100A								6kVA/220V				
二次原理图号				00260079DR3002DR014-7		00260079DR3002DR014-7		00260079DR3002DR014-7		00260079DR3002DR014-7				
单元号		1		254		253		252		251				
柜号		+3ERPCC01.04								+3ERPCC01.03				
						部门负责人	主任工程师	主任设计师	CISDI 中冶赛迪					
												3ER冷床区动力负荷中心1&2单线系统图		
						审核	设计师	制图	图号 00260079DR3006DR005-4 A 1/7					
序次	更改原因及内容	修改人	日期	审核人	日期									
1			2			3		4	5	6				