

		1		2		3		4		5		6			
A	仪表	电压表、电流表 转换开关													
	母排	相线/零线电流(A)		L11,L12,L13,N 380/220V											
		编号:L11,L12,L13,N													
		380/220V, 额定 1600A/800A													
会签	负荷开关	型号及规格 额定电流(A) 整定电流(A)													
	断路器	型号及规格/附件 额定电流(A)		-QF14 XT1H160 TMD63 3P +2Q1SY In=63A I3=10In		-QF15 XT1H160 TMD63 3P +2Q1SY In=63A I3=10In		-QF16 XT1H160 TMD63 3P +2Q1SY In=63A I3=10In		-QF17 XT1H160 TMD63 3P +2Q1SY In=63A I3=10In		-QF18 XT1H160 TMD63 3P +2Q1SY In=63A I3=10In			
	接触器	型号及规格 附件													
	接触器	型号及规格 附件		-KM14 AX65-30-11		-KM15 AX65-30-11		-KM16 AX65-30-11		-KM17 AX65-30-11		-KM18 AX65-30-11			
CISDI 中冶赛迪	互感器	型号及规格													
	热继电器	型号及规格 整定电流(A) 或额定电流(A)													
	母排	PE母排 额定800A													
	线路	电缆型号/规格		ZC-YJV-0.6/1kV 5x16		ZC-YJV-0.6/1kV 5x16		ZC-YJV-0.6/1kV 5x16		ZC-YJV-0.6/1kV 5x16		ZC-YJV-0.6/1kV 5x16			
		编号		PMYAL2		PMYAL4		PRSA12		PCBAL2		PSLAL2			
		名称		轧机跨主厂房照明配电箱#2		轧机跨主厂房照明配电箱#4		磨辊间主厂房照明配电箱#2		冷床跨主厂房照明配电箱#2		剪切线主厂房照明配电箱#2			
D	功率(kW)/电流(A)														
	二次原理图号														
	单元号		14		15		16		17		18				
	柜号		+4ERPCC06.02												
						部门负责人	主任工程师	主任设计师	CISDI 中冶赛迪			照明负荷中心单线系统图			
						审核	设计师	制图				图号		00260079DR3002DR025-4	
	序次	更改原因及内容	修改人	日期	审核人	日期				比例	1:1	材质	质量(kg)		
	1		2		3		4		5				6		