

		1		2		3		4		5		6			
A	仪表	电压表、电流表 转换开关													
	母排	相线/零线电流(A)		L11,L12,L13,N 380/220V											
		编号:L11,L12,L13,N 380/220V, 额定 1600A/800A													
会 签	负荷开关	型号及规格 额定电流(A) 整定电流(A)													
	熔断器	型号及规格/附件 额定电流(A)		-QF29 XT1H160 TMD63 3P +2Q1SY In=63A I3=10In		-QF28 XT1H160 TMD63 3P +2Q1SY In=63A I3=10In		-QF27 XT1H160 TMD63 3P +2Q1SY In=63A I3=10In		-QF26 XT1H160 TMD63 3P +2Q1SY In=63A I3=10In		-QF25 XT1H160 TMD63 3P +2Q1SY In=63A I3=10In			
	接触器	型号及规格 附件													
	接触器	型号及规格 附件		-KM29 AX65-30-11		-KM28 AX65-30-11		-KM27 AX65-30-11		-KM26 AX65-30-11		-KM25 AX65-30-11			
CISDI 中冶赛迪	互感器	型号及规格													
	热继电器	型号及规格 整定电流(A) 或额定电流(A)													
	母排	PE母排 额定800A													
	线路	电缆型号/规格						ZC-YJV-0.6/1kV 5x16		ZC-YJV-0.6/1kV 5x16		ZC-YJV-0.6/1kV 5x16			
		编号						PHTAL5		PHTAL3		PHTAL1			
		名称		备用		备用		热处理跨主厂房照明配电箱#5		热处理跨主厂房照明配电箱#3		热处理跨主厂房照明配电箱#1			
	功率(kW)/电流(A)														
	二次原理图号														
	单元号		29		28		27		26		25				
	柜号		+4ERPCC05.02												
						部门负责人	主任工程师	主任设计师	CISDI 中冶赛迪			照明负荷中心单线系统图		图号 00260079DR3002DR025-4 A 4/15	
						审 核	设 计 师	制 图							
序次	更改原因及内容	修改人	日期	审核人	日期				比例	1:1	材质	质量(kg)			
1									4						6

说明：本作品权益属于中冶赛迪，所含信息、专有技术应予以保密。未经本公司书面许可，不得修改、复制、提供或泄露给任何第三方。
CISDI: This work belongs to the property of CISDI. All information and proprietary know-how contained therein are confidential, and shall not be copied, duplicated, changed or altered, submitted or disclosed to any third party without the prior written permission of CISDI.

CISDI 中冶赛迪

照明负荷中心单线系统图