

		1		2		3		4		5		6							
A	仪表	电压表、电流表 转换开关																	
	母排	相线/零线电流(A) 编号:L11,L12,L13,N 380/220V, 额定 1600A/800A		L11,L12,L13,N 380/220V															
	负荷开关	型号及规格 额定电流(A) 整定电流(A)								-QL2 HD13BX-1000/31									
	熔断器	型号及规格/附件 额定电流(A)		-QF24 XT1H160 TMD63 3P +2Q1SY In=63A I3=10In		-QF24 XT1H160 TMD63 3P +2Q1SY In=63A I3=10In		-QF22 XT1H160 TMD63 3P +2Q1SY In=63A I3=10In		-QF21 XT1H160 TMD63 3P +2Q1SY In=63A I3=10In		-QF19 XT1H160 TMD63 3P +2Q1SY In=63A I3=10In							
会 签	接触器	型号及规格 附件																	
	接触器	型号及规格 附件		-KM24 AX65-30-11		-KM23 AX65-30-11		-KM22 AX65-30-11		-KM21 AX65-30-11		-KM19 AX65-30-11							
	互感器	型号及规格																	
	热继电器	型号及规格 整定电流(A) 或额定电流(A)																	
	母排	PE母排 额定 800A																	
	线路用电设备	电缆型号/规格		ZC-YJV-0.6/1kV 5x16		ZC-YJV-0.6/1kV 5x16		ZC-YJV-0.6/1kV 5x16		ZC-YJV-0.6/1kV 5x16		ZC-YJV-0.6/1kV 5x16							
		编号		PFPAL3		PFPAL1		PHSAL3		PHSAL1		PSLAL3							
名称		成品跨主厂房照明配电箱#3		成品跨主厂房照明配电箱#1		热处理备料跨主厂房照明配电箱#3		热处理备料跨主厂房照明配电箱#1		剪切线主厂房照明配电箱#3									
	功率(kW)/电流(A)																		
	二次原理图号																		
	单元号		24		23		22		21		19								
	柜号		+4ERPCC05.02																
							部门负责人	主任工程师	主任设计师	CISDI 中冶赛迪			照明负荷中心单线系统图		图号	00260079DR3002DR025-4	A	5/15	
							审 核	设 计 师	制 图										
序次	更改原因及内容		修改人	日 期	审核人	日 期				比例	1:1	材质	质量(kg)						
1		2		3		4		5		6									

声明：本作品著作权属于中冶赛迪。所含信息、专有技术应予以保密。未经本公司书面许可，不得修改、复制、提供或泄露给任何第三方。
CISDI: This work belongs to the property of CISDI. All information and proprietary know-how contained therein are confidential, and shall not be copied, duplicated, changed or altered, submitted or disclosed to any third party without the prior written permission of CISDI.