

		1		2		3		4		5		6				
A	仪表	电压表、电流表 转换开关														
	母排	相线/零线电流(A)		L11,L12,L13,N 380/220V												
		编号:L11,L12,L13,N														
		380/220V, 额定 3200A/1600A														
	负荷开关	型号及规格 额定电流(A) 整定电流(A)														
	熔断器	型号及规格/附件 额定电流(A)		-QF11 XT4H250 TMD250 3P +2Q1SY In=250A li=10In		-QF12 XT1H160 TMD160 3P +2Q1SY In=160A li=10In		-QF13 XT1H160 TMD160 3P +2Q1SY In=160A li=10In		-QF14 XT1H160 TMD160 3P +2Q1SY In=100A li=10In		-QF15 XT1H160 TMD160 3P +2Q1SY In=160A li=10In				
	接触器	型号及规格 附件														
	接触器	型号及规格 附件														
	互感器	型号及规格														
	热继电器	型号及规格 整定电流(A) 或额定电流(A)														
B	母排	PE母排 额定1600A														
	线路	电缆型号/规格		电缆见检修电源施工图		电缆见检修电源施工图		电缆见检修电源施工图		ZC-YJV-0.6/1kV 3x35+1x16						
	用电设备	编号		SL-MB01		1E23AM1		1D28AM1		HFACB10						
		名称		剪切线检修电源干线		双边剪检修电源箱		磨辊间检修电源箱		加热炉上料跨主厂房吊车滑触线进线电源开关箱		备用				
C	功率(kW)/电流(A)								计算负荷~26.5kW/50A							
	二次原理图号		00260079DR3002DR014-7		00260079DR3002DR014-7		00260079DR3002DR014-7		00260079DR3002DR014-7		00260079DR3002DR014-7					
	单元号		11		12		13		14		15					
	柜号		+4ERPCC04.04													
D					部门负责人		主任工程师		主任设计师		CISDI 中冶赛迪		剪切线低压负荷中心3&4单线系统图			
					审 核		设 计 师		制 图							
	序次	更改原因及内容		修改人	日期	审核人	日期			比例	1:1	材质	质量(kg)	图号	00260079DR3007DR009-5	A
1		2		3		4		5		6						