仪表	电压表、电流表 转换开关				Ⓐ 0~1000A	
母排	相线/零线电流(A) 编号:L11,L12,L13,N 380/220V, 额定 3200A/1600A	L11,L12,L13,N 380/220V				
负荷开关 隔离开关	型号及规格 额定电流(A) 整定电流(A)				⊗⊗⊗	
断路器 熔断器	型号及规格/附件 额定电流(A)				-QF01 E1N 1250 T LSI W 3P NST In=1250A I1=0.8In I2=4In t2=0.2s I3=10In	F1~F3 gL,63A
接触器	型号及规格 附件					SPD 电涌保护器 3+1 保护电压水平: UP≤2.5kV 冲击电流 Iimp≥12.5kA 标称放电电流 In≥5kA
接触器 起动器	型号及规格 附件					
互感器 控制变压器	型号及规格				-TA01 BH-0.66 1000/5x3	
热继电器 断路器	型号及规格 整定电流(A) 或额定电流(A)					
母排	PE母排 额定1600A					
线路	电缆型号/规格				ZC-YJV-0.6/1kV 4(3x120+1x70)	
用电设备	编号				2ER_PPL+DRM	
	名称				预矫直机MCC(机电一体)	防雷浪涌保护器
	功率(kW)/电流(A)				计算负荷~426kVA	
二次原理图号					00260079DR3002DR014-6	
单元号					1	
柜号					+2ERPCC03.02	+2ERPCC03.01

会 签

声明:本作品权益属中冶赛迪。所含信息、专有技术应予保密,未经本公司书面许可,不得修改、复制、提供或泄漏给任何第三方。
CLAIM: This work belongs to the property of CISDI. All information and proprietary know-how contained therein are confidential, and shall not be copied,duplicated, changed or altered,submitted or disclosed to any third party without the prior written permission of CISDI.

序次	更改原因及内容	修改人	日 期	审核人	日 期

部门负责人	主任工程师	主任设计师
审 核	设 计 师	制 图

CISDI 中冶赛迪

比例	1:1	材质		质量(kg)	

2ER轧机区动力负荷中心3&4单线系统图

图号	00260079DR3005DR014-5	A	5/11