仪表	电压表、电流表 转换开关					
母排	相线/零线电流（A） 编号:L11,L12,L13 编号:N 380/220V, 额定 1250A/625A	L11,L12,L13,N 380/220V ⊗⊗⊗	⊗⊗⊗	⊗⊗⊗	⊗⊗⊗	⊗⊗⊗
隔离开关 负荷开关	型号及规格 额定电流（A） 整定电流（A）		-QL1 HD13BX-630/3 630A		-QL1 HD13BX-100/3 100A	
熔断器 断路器	型号及规格/附件 额定电流（A）	-QF12 XT5H400 MA320 3P +2Q1SY In=320A I3=12In	-QF11 XT5H400 MA320 3P +2Q1SY In=320A I3=12In	-QF12 XT5H400 MA320 3P +2Q1SY In=320A I3=12In	-QF11 XT2H160 MA32 3P +2Q1SY In=25A I3=12In	-QF12 XT2H160 MA32 3P +2Q1SY In=25A I3=12In
接触器	型号及规格 附件					
起动器 接触器	型号及规格 附件	-QS12 ATS480C25Y -KM12 AX260-30-11	-QS11 ATS480C25Y -KM11 AX260-30-11	-QS12 ATS480C25Y -KM12 AX260-30-11	-KM11 AX25-30-11	-KM12 AX25-30-11
控制变压器 互感器	型号及规格					
断路器 热继电器	型号及规格 整定电流（A） 或额定电流（A）				-B11 TA25DU-19M（13~19A） 整定16A	-B12 TA25DU-19M（13~19A） 整定16A
母排	PE母排 额定 500A					
线路	电缆型号/规格	ZC-YJV-0.6/1kV 3x120+1x70	ZC-YJV-0.6/1kV 3x120+1x70	ZC-YJV-0.6/1kV 3x120+1x70	ZC-YJV-0.6/1kV 4x4	ZC-YJV-0.6/1kV 4x4
用电设备	编号					
	名称	热分切剪和冷床入口液压系统主泵#3	热分切剪和冷床入口液压系统主泵#4	热分切剪和冷床入口液压系统主泵#5	冷床出口液压系统循环泵#1	冷床出口液压系统循环泵#2
	功率(kW)/电流(A)	110kW/380V	110kW/380V	110kW/380V	7.5kW/380V	7.5kW/380V
二次原理图号		00260079DR3002DR014-11	00260079DR3002DR014-11	00260079DR3002DR014-11	00260079DR3002DR014-12	00260079DR3002DR014-12
单元号		12	11	12	11	12
柜号		+3ERMCC02.03	+3ERMCC02.04		+3ERMCC02.05	

会 签

序次	更改原因及内容	修改人	日 期	审核人	日 期

部门负责人	主任工程师	主任设计师
审 核	设 计 师	制 图

CISDI 中冶赛迪

比例 | 材质 | 质量(kg)

热分切剪和冷床入口液压MCC单线系统图

图号 00260079DR3006DR005-5 A 3/6

声明：本作品权益属中冶赛迪。所含信息、专有技术应予保密，未经本公司书面许可，不得修改、复制、提供或泄漏给任何第三方。
CLAIM: This work belongs to the property of CISDI. All information and proprietary know-how contained therein are confidential, and shall not be copied,duplicated, changed or altered,submitted or disclosed to any third party without the prior written permission of CISDI.