

		1		2		3		4		5		6		
A	仪表	电压表、电流表 转换开关												
	母排	相线/零线电流(A) 编号:L11,L12,L13,N 380/220V, 额定 3200A/1600A		L11,L12,L13,N 380/220V										
	负荷开关	型号及规格 额定电流(A) 整定电流(A)						-QL1 HD13BX-1500/31						
会 签	熔断器	型号及规格/附件 额定电流(A)		-QF11 XT4H250 TMD250 3P +2Q1SY In=250A li=10In		-QF12 XT4H250 TMD250 3P +2Q1SY In=250A li=10In		-QF13 XT1H160 TMD160 3P +2Q1SY In=160A li=10In		-QF14 XT1H160 TMD160 3P +2Q1SY In=63A li=10In		-QF15 XT1H160 TMD160 3P +2Q1SY In=50A li=10In		
	接触器	型号及规格 附件												
	接触器	型号及规格 附件												
	互感器	型号及规格												
	热继电器	型号及规格 整定电流(A) 或额定电流(A)												
	母排	PE母排 额定1600A												
	线路	电缆型号/规格		电缆见检修电源施工图						ZC-YJV-0.6/1kV (5x16)		ZC-YJV-0.6/1kV (3x70+1x35)		
	用电设备	编号		HT-MB01										
		名称		热处理线检修电源干线		备用		备用		热处理成品火焰切割机组除尘系统电源		热处理成品火焰切割机组电源		
		功率(kW)/电流(A)												
二次原理图号		00260079DR3002DR014-7		00260079DR3002DR014-7		00260079DR3002DR014-7		00260079DR3002DR014-7		00260079DR3002DR014-7		00260079DR3002DR014-7		
单元号		11		12		13		14		15				
柜号		+5ERPCC04.04												
							部门负责人	主任工程师	主任设计师	CISDI 中冶赛迪			热处理线低压负荷中心3&4单线系统图	
							审 核	设 计 师	制 图				图号	00260079DR3011DR027-5
序次	更改原因及内容		修 改 人	日 期	审 核 人	日 期				比例	1:1	材质	质量(kg)	
1		2		3		4		5		6				

说明：本作品著作权归中冶赛迪。所含信息、专有技术应予以保密。未经本公司书面许可，不得修改、复制、提供或泄露给任何第三方。  
CISDI: This work belongs to the property of CISDI. All information and proprietary know-how contained therein are confidential, and shall not be copied, duplicated, changed or altered, submitted or disclosed to any third party without the prior written permission of CISDI.