

图 纸 目 录

序号	图 名	图 号	实际张数	折合标准张数	备 注
1	图纸目录、设计说明及设备订货清单	电施-0001	1	0.5	
2	630kVA箱式变压器一次系统图	电施-0002	1	0.625	
		合 计	2	1.125	

设 计 说 明

- 1、本图为本部25万吨库废钢堆存改造项目—电气订货图，新建630kVA箱式变压器1台。其它电气施工图等另见设计。
- 2、本项目新增630kVA箱式变压器内设置高压柜、变压器、低压柜及低压无功补偿柜，具体配置参见一次系统图。
- 3、变压器能效等级为一级，箱变基础图以设备厂家图纸为准，采用钢筋混凝土结构。

设 备 订 货 清 单

序号	名 称	型 号 规 格	单 位	数 量	重量(Kg)		图号或参考标准图	备 注
					单重	总重		
1	箱式变压器	S22-630kVA，10±2X2.5%/10/0.4kV，Dyn11 Uk=4.5%，一级能效	台	1				箱变基础做法以厂家图纸为准

		实名打印栏		签 署 栏	
项目负责人		李正海		李正海	
专业负责人		蔡舜庆		蔡舜庆	
设 计 人		王 涛		王涛	
项目负责人注册章					
出图专用章					
审图章					
专业负责章					
竣工章					
<div><div></div><div>酒钢集团甘肃工程技术有限责任公司 JISCO Gansu Engineering 甘肃省嘉峪关市五一中路10号 735100</div></div>					
建设单位		甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司			
工程名称		本部25万吨库废钢堆存改造项目			
工程编号		J25-137			
子项名称		电气订货图			
子项编号		J25-137-V-A			
图纸名称		图纸目录、设计说明及设备订货清单			
项目负责		李正海		李正海	
专业负责		蔡舜庆		蔡舜庆	
审 定		蔡舜庆		蔡舜庆	
审 核		王云丽		王云丽	
校 对		程 龙		程 龙	
设 计		王 涛		王涛	
制 图		王 涛		王涛	
专业名称		电 气		图纸编号	电施-0001
设计阶段		订货图		当前版次	1
图纸比例		1:100		出图日期	2025.12.21
图 幅		A2		TEL:0937-6719421	

