

兰州淘沙酒店管理有限责任公司

油烟管道清洗服务采购内容

一、清洗项目明细：

项目名称	清洗项目	单位	数量	清洗次数	备注
后厨排烟系统	烟罩	米	18	4	90 天 1 次
	管道	米	28	4	90 天 1 次
	风机	台	3	4	90 天 1 次
	净化器	组	3	4	90 天 1 次

备注：

1. 风机清洗包括叶轮、蜗壳内壁及风机内部所有部件；
2. 净化器清洗包括电场（电离板）、箱体及内部所有部位；
3. 后厨烟罩周围墙面、台面等区域；
4. 烟罩清洗包括表面、内部、滤油网、挡油板等所有部件；
5. 管道清洗包括横竖管道的内壁所有表面；
6. 清洗包括连接处、阀门及出口。

二、清洗服务时间

服务时间：自合同签订之日起一年。一年内每 90 天对厨房的烟罩、同步管道和室外屋顶 3 台风机和油烟净化器进行清洗，具体清洗时间由甲乙双方具体协商确定。

三、油烟管道验收要求

1. 按行业标准及合同的约定进行验收。
2. 清洗完工排烟罩 95%以上能见不锈钢原色，无油泥、油渍，光亮整洁。
3. 烟罩同步烟道 95%以上可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状干涸油污。
4. 风机叶轮达到表面 95%以上能够见到底漆，风机底部无沉淀的油污。
5. 根据净化器整体配置，按照相关规定定期对净化器各设备进行清洗维护，每次清洗全部机组静电场滤芯（铝制），并清理设备箱体内液体油，保证设备正常运行。
6. 因清洗效果达不到清洗标准，由清洗方承担相应责任并免费重新清理，直至符合质量验收标准。
7. 清理验收合格且双方签字确认后，方可移交。
8. 清洗完毕，将现场打扫干净后，招标方对应标方的清洗项目进行即时现场验收，并在由消防协会核准下发的《烟道清洗验收单》上提出意见，签字或盖章。