

附件：

酒钢集团榆中长虹公司

2025 年空压机维护保养服务采购

第一条 维保期限

自 2025 年 05 月 01 日起至 2026 年 04 月 30 日止。

第二条 维保项目内容

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	空气过滤器芯	175A	件	2	空压机-175A
2	油过滤器	175A	件	2	
3	油气分离器芯	175A	件	2	
4	联轴器总成	175A	套	1	
5	温控阀保养包	175A	套	2	
6	电磁阀	175A	套	1	
7	积碳清洗剂	175A	4L/桶	5	
8	博莱特专用润滑油	175A	18L/桶	12	
9	过滤器芯	FC20	件	1	
10	过滤器芯	FT20	件	1	
11	过滤器芯	FA20	件	1	
12	电机润滑脂	175A	支	2	
13	空气过滤器芯	50A	件	1	空压机-50A
14	油过滤器	50A	件	1	
15	油气分离器芯	50A	件	1	
16	专用皮带	50A	条	4	
17	过滤器芯	FC10	件	1	
18	过滤器芯	FT10	件	1	
19	过滤器芯	FA10	件	1	
20	电子自动排水器	-----	件	8	
21	空气过滤器芯	100A	件	1	

22	油过滤器	100A	件	2	空压机-100A
23	油气分离器芯	100A	件	1	
24	博莱特专用润滑油	100A	桶	4	
25	积碳清洗剂	100A	桶	3	
26	温控阀保养包	100A	套	1	
27	电机润滑脂	100A	支	1	
28	进气软管	100A	件	1	
29	专用皮带	100A	件	5	
30	空气过滤器芯	15A	件	1	
31	油过滤器	15A	件	1	
32	油气分离器芯	15A	件	1	
33	专用皮带	15A	条	4	
34	过滤器芯	15A	件	1	
35	过滤器芯	15A	件	1	
36	过滤器芯	15A	件	1	
37	电子自动排水器	-	件	8	
合计总价（人民币）： ¥ 49000 元（大写： 肆万玖仟元整 ）					

第三条 维保质量要求

本次供应的备件中标单位应提供官方正品备件防伪标
识码，确保备件为原厂正品配件，并保证在维保期限内空压
机正常运行。

第四条 双方的责任

1. 甲方落实专人负责现场安全管理，配合中标单位做好
维保工作（如人员、工具、材料出入厂区等）相关事宜。
2. 甲方应为项目的维保提供安全稳定的维保条件，并确

保中标单位维保人员的人身财产安全不受侵犯。

3. 甲方负责维保项目的完工质量验收，对维保范围内存在的问题，中标单位应无条件进行处理解决。

4. 在维保期限内出现的质量问题，若属于维保项目的内容，由中标单位立即恢复并承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。

5. 中标单位在维保过程中，造成正常机件损坏或安全事故的，由中标单位承担全部赔偿责任并消除影响。

6. 中标单位应 每季度 对合同内空压机进行检查、调整、润滑和清洁等维护保养工作，经甲方签字确认，以保证空压机处于良好运行状态。

7. 甲方单位空压机出现故障，中标单位接到通知后 1 小时内赶往现场进行抢修。

8. 当发现或发生非维护保养的责任事故时，应及时书面通知甲方，请求进行修理；当事故严重影响空压机安全可靠运行时，应及时通知甲方停止使用，以避免恶性事故的发生。

9. 中标单位购买、更换配件时，需告知甲方，由甲方签字认可。

10. 合同签订后 7 日内完成空压机首次维护保养。